

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Stadtwärme 

Betreiber

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft GmbH Anklam 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,3
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,3
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	59 g _{CO2} /kWh

Datenbasis von Januar 2024 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 03.06.2028.

ausgestellt am: 03.06.2025

von George Saade

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEM0022_FW309-1u7_03062025 

